



Lubin, dnia 04 sierpnia 2021 r.

KM.0003.1.2021

**Pan
Paweł Łukasiewicz
Radny Gminy Lubin**

Dotyczy: interpelacji w sprawie poboru wody z hydrantu w m. Zimna Woda i działań PGKGL Sp. z o.o. oraz SUW w miejscowości Lisiec.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie jw., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Naruszenie hydrantów stwierdzono jedynie w miejscowości Zimna Woda.

Ad 2.

Gwałtowny i nagły pobór wody powoduje przeciążenie układu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Liścu, a uruchomienie hydrantów z ich pełną wydajnością stwarza ryzyko zerwania osadów w sieci wodociągowej.

Ad 3.

W okresie od 26 maja do końca czerwca br. stwierdzono zwiększony pobór wody. Zwiększony chwilowy pobór wody w ilości 10m³/h stwierdzono dwukrotnie, w dniach 26.05.2021 r. oraz 07.06.2021 r.

Ad 4.

Nie powiadomiono organów ścigania.

Ad 5.

W 2021 roku zaplanowano wymianę złóż w dwóch komorach filtracyjnych oraz wymianę pompy głębinowej wraz z orurowaniem. Jednocześnie w I kwartale br. dokonano wymiany części orurowania na obiekcie.

Ad 6.

Trwa analiza możliwości.

Ad 7.

Przedsiębiorstwo nie planuje przebudowy technologii uzdatniania wody na ujęciu Lisiec do analogicznej stosowanej na SUW Siedlce.

Ad 8.

Kryterium wyboru kolejności wykonywania modernizacji SUW to stan techniczny obiektu.

Odnosząc się do kwestii braku odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2021 r., o którym mowa na wstępie interpelacji, zgodnie z informacją otrzymaną z PGKL Sp. z o.o., odpowiedź została przesłana Wnioskodawcy.

*Z poważaniem
WÓJT
/-/ Tadeusz Kielan*

Otrzymują:

1. Adresat
2. OR w/m
3. KM a/a