



RI.7013.2.1.2025

Lubin, dnia 18.06.2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego zasilanego ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Lubin”.**

**PYTANIE:**

Czy w związku z „Rozbudowa oświetlenia drogowego zasilanego ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Lubin” Zamawiający dopuści:

- 1) słup stalowy stożkowy o przekroju ośmiokątnym, ogniowo ocynkowany, dodatkowo malowany proszkowo, w kolorze RAL 7004 (jasno szary) – wysokość 8m,
- 2) oprawa LED ze źródłem światła o mocy 40WW (strumień świetlny: min. 6300 lm, temperatura barwy światła 4000 K, żywotność diod LED minimum 100 000 godzin pracy),
- 3) panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 480W,
- 4) skrzynię z wysokiej jakości PCV -wodoodporną, rozpraszającą ciepło, antykradzieżową?

Rozwiązania te są rozwiązaniami o wyższych parametrach niż te które zamawiający określił w zapytaniu.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa stalowego stożkowego o przekroju ośmiokątnym, ogniowo ocynkowanego, dodatkowo malowanego proszkowo, w kolorze RAL 7004 (jasno szary) o wysokości 8m, przy jednoczesnym zastosowaniu:

- 1) oprawy LED ze źródłem światła o mocy 40W (strumień świetlny: min. 6300 lm, temperatura barwy światła 4000 K, żywotność diod LED minimum 100 000 godzin pracy),
- 2) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 480W.

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania skrzyni innej niż ze stali nierdzewnej (skrzynia wodoodporna, rozpraszająca ciepło, antykradzieżowa).

*[Podpis]*  
Z up. WÓJTA  
Kierownik Referatu Infrastruktury