



RI.7013.2.1.2025

Lubin, dnia 20.06.2025 r.

Do Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego zasilanego ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Lubin”.

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust.5 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania na lampy solarne, które posiadają następujące parametry:

- Minimalny czas autonomii pracy 7 dni,
- Wysokość słupa 5,5m
- Moc modułu fotowoltaicznego min 280Wp
- Turbina wiatrowa 400W (sumarycznie panel i turbina 680W)
- oprawa - moc oprawy 36W i strumieniu świetlnym 5700lm, IP66, IK09, czas świecenia min 100 000 godzin, barwa 4000-6500K,
- wysokość montażu oprawy 5,7m
- akumulator żelowy lub LiFePo4 - 200Ah (umieszczony pod ziemią w skrzyni hermetycznej),
- Dane techniczne sterownika: Sterowanie ładowaniem: MPPT, Max sprawność przetwarzania: 98%.,statystyki napięcia akumulatora - z 50 godzin, statystyki przepływu energii z 60 dni, sterowanie jasnością oprawy LED, Zakres regulacji jasności: 10 - 100%, Ilość scenariuszy sterowania oświetleniem: 4, Tryb oszczędzania energii.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania lamp solarnych o ww. parametrach ze względu na:

- 1) zbyt niską wysokość słupa (oczekiwana 7 m),
- 2) zastosowanie turbiny wiatrowej,
- 3) niską moc modułu fotowoltaicznego (oczekiwana minimalna moc 360 W).

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 6 ppkt. 2) zapytania ofertowego: niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320).

z up. WÓJTA
Rafał Rozmus
Zastępca Kierownika
Referatu Infrastruktury